L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.
U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
tel: 608 074 344, e-mail: info@peallab.cz
Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa: **4-Majetková, a.s.**
Plamínkové 1592/4
140 00 Praha

Vzorek číslo: 9047/2026

Protokol o odběru č. **8680/2026**

Místo odběru: **Koupaliště Lhotka - molo**
Odběr provedl: Gregor Michal / PEAL — Datum odběru: 5.6.2026 11:30
Příjem provedl: Gregor Michal — Datum příjmu: 5.6.2026 12:00
Klasifikace vzorku: koupaliště ve volné přírodě — Datum zahájení rozborů: 5.6.2026 13.00
Legislativa / Hodnocení: Nádrže ke koupání vybavené systémem přírodního způsobu či?štění vody - tab.2, příl.7, vyhl. 238/2011 Sb. v platném znění (Pozn. 2) — Datum ukončení rozborů: 8.6.2026

Program vzorkování:	Koupaliště Lhotka
SOP odběru vzorku:	SOP VZ-BAZ-01
Způsob odběru:	ručně
Typ odběru:	prostý vzorek
Teplota vzduchu na počátku odběru (°C):	16
Teplota vzorku při odběru (°C):	22
Způsob uchování vzorku před příjmem:	termobox + chladicí vložky
Přeprava vzorku:	firemní automobil
Svědkové při odběru:	obsluha

Protokol o zkoušce č. **8680/2026**

mikrobiologické a biologické zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek		Výpis a označení limitní hodnoty Pozn.2)		Nejistota	Zpracováno dle SOP Pozn.1
E.coli (MPN)	MPN/100 ml	101	*	max. 100	(LH)	40%	KOLI-MPN
enterokoky intestinální	KTJ/100 ml	65	*	max. 50	(LH)	40%	SOP IE-01

Legenda:
LH - Limitní hodnota
> Místo provedení zkoušek: Ekologická laboratoř PEAL s.r.o., U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
> Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám
> Výsledky označené hvězdičkou (*) přesahují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa/Hodnocení" viz Pozn. 2). Při vyhodnocení nebyla zohledněna uvedená nejistota metody stanovení.
> Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovení, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Hodnota nejistoty odběru vzorku není do uvedené nejistoty zahrnuta.
> Pozn. 1) Technické normy, ze kterých vychází příslušný SOP, jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci, která je umístěna na webových stránkách www.cia.cz (akreditované subjekty/zkušební laboratoře)
> Pozn. 2) Výsledky jsou hodnoceny ve vztahu k platné legislativě a uvedeným limitním hodnotám. Pokud nejsou limitní hodnoty uvedeny, výsledky nejsou hodnoceny.
> Terénní zkoušky (označeno „terén“) jsou prováděny vzorkařem na místě odběru
> Údaje dodané zákazníkem: místo odběru, datum a čas odběru (platí v případě odběru vzorku zákazníkem)

V Praze, 11.6.2026

Ing. Milan Kempný
manager kvality